

水道管の凍結防止にご協力ください



気温が低くなると、水道管が凍結し、破裂することがあります。


特に年末年始等は水道トラブルが多発する可能性がありますので、以下についてご注意ください。

■水抜き栓をご活用ください。水抜き栓は、冬場、水道管が凍らないように、管内の水を抜くものです。凍結の心配がある場合は、水抜き栓を操作し、管内の水を抜いてください。

屋外給湯器についても機器の取扱説明書に従って水抜きを行うことをお勧めします。

■水抜き栓がない場合、蛇口一か所から少量の水を流すと水道管の中の水が動いて凍結しにくくなります。
※長時間流しっぱなしにすると水道料金が高くなりますので、ご注意ください。

■屋外にある蛇口等保温されていない水道管には注意が必要です。市販の保温チューブや毛布などを使い保温してください。



※水抜き栓はいろいろな種類・設置場所があり、このイラストは一例です。

⚠ 水道管のトラブルが発生した場合 夜間や休日でも落ち着いてご対応ください

☒ 漏水してしまった場合、水抜き栓を活用して根本から水を止めましょう。

あらかじめご自宅の水抜き栓の位置を確認しておきましょう。

☒ 指定業者へ連絡を行ってください。

年末年始は定休日等により修繕業者と連絡がとれない場合があります。いざという時のために、あらかじめ指定業者を確認しておきましょう。町内業者は裏面に、一覧表は役場ホームページに掲載してあります。

大郷町 水道 指定店



☒ 水道管が凍結してしまった場合、蛇口を開け、凍った部分に布きれなどのかぶせて「ぬるま湯」をゆっくりとかけます。

熱湯を使用すると水道管が破損する恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

～給水管はお客様の財産です。天気予報をチェックし、寒さから水道管を守りましょう～

【お問い合わせ先】

大郷町 上下水道課

☎022-359-5509

🔧 大郷町指定給水装置工事事業者一覧

指定工事店名	所在地	電話番号
シブヤ設備	羽生字中斎 47-8	022-359-4530
寺嶋建設工業(株)	大松沢字於在家屋敷 11	022-359-3152
(株)小野建設	川内字長福寺山 59-11	022-359-2845
(株)大郷建設	粕川字大檀原 40	022-359-2308
(株)村山組	不来内字横沢 15	022-359-3823
(有) 菊池工業	鶉崎字大小寺 52	022-359-2773
小林設備	東成田字山神沢 25	022-359-3007

※大郷町内の業者のみ記載しています。

町外を含めた全ての業者一覧は大郷町ホームページの「大郷町指定給水装置工事事業者一覧表」をご覧ください。

(<https://www.town.miyagi-osato.lg.jp/soshiki/jyogesui/suido-shiteikyuusuisouchikouji.html>)

🔍 ご家庭で簡単にできる漏水発見方法

- ① 全ての蛇口を完全に閉じます。
- ② メーターボックスを開けて、メーターと水道管の接続部分から漏水していないか確認します。
- ③ メーターのふたを開き、パイロットが回っていないかを調べます。(右図参照)
※微量な量の漏水では、パイロットもゆっくり動きます。
- ④ 蛇口を全部閉めてもパイロットが回り続ける場合は漏水が考えられます。裏面の給水指定工事事業者に修理を依頼してください。



パイロット

⚠️ ご注意ください

※地中での漏水につきましては、水道料金が減免になる場合もありますので、お問い合わせください。

(全ての漏水が減免対象となるものではありません。なお、大郷町の給水指定工事事業者以外の方が修理した場合は減免対象外です。)

※漏水を放置しておくと水の出が悪くなり、道路や敷地が陥没することがあるためすぐに修理する必要があります。

※本管からの給水管については全てお客様の財産のため、修理費用につきましては、お客様負担です。(町道等については要相談)